


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la HCL nr. 57 din 01 martie 2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind completarea Anexei la HCL nr. 57 din 01 martie 2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice, Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului management proiecte, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c) și n) și alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu cerințele Apelului de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. d), 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției pentru obiectivul „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, prezentați în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre completează anexa la HCL nr. 57/01.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primar
Cosmin – Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu

Denumirea obiectivului de investiții:

Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

A) Indicatori economici

1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) – 6.535.163,19 lei
din care

C + M = 4.429.048,11 lei

2. Durata maximă estimată de derulare a proiectului: 24 luni

3. Durata maximă de execuție a investiției de bază: 20 luni

B) Indicatori tehnici – soluția tehnică aleasă:

Instalații electrice 0,4 kv

- asigurarea iluminatului d tip: uz general, securitate (evacuare, marcaj hidranți interiori, panică, intervenții, pentru circulație, pentru veghe), exterior incintă;
- corpuri de iluminat: de tip aplicat capsulate IP65;
- sursa de lumină: LED –Tk=4000 k;
- cablu utilizat la interior: CYYF;
- tip instalație: montaj îngropat în tuburi rigide tip IPEY;
- doze derivație/ conexiuni: montaj îngropat sub tencuială;
- aparataj comutație și conectare: sub tencuială IP44/IP65;
- tablouri electrice: capsulate, IP65;
- priză de pământ: platband OL-ZN 40x4 mm;
- instalație paratrăsnet: captator cu amorsare tip PDA;
- tip distribuție: radială schemă TNS;
- tipuri de consumatori: uz general; vitali; neîntreruptibili;
- surse de rezervă: grup electrogen, sursa tip UPS;
- rețea distribuție energie electrică incintă: de tip îngropat în cablu CYABY;
- compensare energie reactivă: baterie de condensatoare de joasă tensiune;
- sursa alimentare e.e. necesară: post transformare în anvelopa de beton (PTAB);

Instalații detectie, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

- sistem detectie, semnalizare și alarmare în caz de incendiu cu acoperire totală exceptând grupurile sanitare;
- sistem de tip adresabil;
- centrală detectie cu două bucle;
- panouri repetoare;

3. Surse de finanțare:

- surse de finanțare nerambursabile: FEDR-85%; Buget de stat-15%.

INIȚIATOR,

PRIMAR

Cosmin - Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

Secretar general,

Ioan Apostu





Nr. INT 3476 din 21.06.2022

**APROBAT,
PRIMAR**
Cosmin-Ionuț Andrei

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, aflat în etapa de verificare administrativă și a eligibilității cererii de finanțare și raportul de specialitate nr. INT 3472/ 21.06.2022 al Direcției Economice, Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului management proiecte, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Numele și prenumele	Funcția	Structura	Semnătura
Mirela Elena Gheorghii	Director executiv	Director executiv	
Marilena Beatris Petrariu	Manager proiect	UIP SMIS 152377	
Elena Alina Colbea	Expert financiar	UIP SMIS 152377	
Neculai Zahariuc	Expert tehnic	UIP SMIS 152377	
Daniela Petronela Aștefănoaei	Expert implementare	UIP SMIS 152377	



Nr. INT 3500 / 21.06.2022

Structură: Serviciul Management Proiecte

Aprobat
Primar,
Cosmin Ionut Andrei

**REFERAT PRIVIND JUSTIFICAREA NECESITĂȚII CONVOCĂRII ÎN ȘEDINȚĂ
EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară se datorează primirii notelor de solicitare clarificări, cu termen joi 23 iunie 2022, prin care ni se solicită:

1. aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377-aflat în etapa de verificare administrativă și a eligibilității cererii de finanțare;
2. aprobarea proiectului „Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, cod MySMIS 2014+ 155366 și a cheltuielilor legate de acest proiect-aflat în etapa de precontractare;

Ambele proiecte de hotărâre arătate mai sus sunt absolut necesare pentru evaluarea cererilor de finanțare, în conformitate cu solicitările de clarificări primite.

De asemenea, având în vedere organizarea Festivalului Transfrontalier al Diversității Culturale Botoșani în cadrul proiectului ”Back to our common roots”, număr de referință 2SOFT/2/1/133 și necesitatea asigurării de sume suplimentare pentru buna derulare a acestuia, se impune promovarea unei hotărâri de suplimentare a contribuției proprii a Beneficiarului Lider în cadrul proiectului.

Având în vedere aspectele arătate mai sus, considerăm că se impune convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele	Funcția	Structura	Semnătura
Bălășcău Raluca Maria	Șef serviciu	Serviciul Management Proiecte	
Petrariu Marilena Beatris	Consilier superior	Serviciul Management Proiecte	
Aștefănoaei Daniela Petronela	Consilier superior	Serviciul Management Proiecte	



Nr. INT 3472/ 21.06.2022

UIP SMIS 152377

Aprobat,
Primar
Cosmin – Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377

Municipiul Botoșani în parteneriat cu Spitalul de pneumoftiziologie Botoșani are în evaluare, etapa de verificare administrativă și a eligibilității cererii de finanțare, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 *Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19*, Obiectivul Specific (OS) 9.1 *Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19*, apelul de proiecte POIM/935/9/1/ *Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale*, proiectul cu titlul „**Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice**”, cod SMIS 152377.

Ca urmare a cerinței din Solicitarea de clarificare 1/27.05.2022, reiterată în Solicitarea de clarificare 2/16.06.2022, este necesară completarea HCL-ului cu nr.57/01.03.2022 cu anexa indicatorilor tehnico-economici, cu durata de execuție și cu noua valoare obținută ca urmare a modificării bugetului conform solicitărilor din clarificări.

Indicatorii tehnico-economici pentru investiția „**Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice**”, sunt:

Indicatori tehnico-economici

1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) – 6.638.113,19 lei

din care

C + M = 4.429.048,11 lei



2. Durata maximă estimată de derulare a proiectului: 24 luni
3. Durata maximă de execuție a investiției de bază: 20 luni

B) Indicatori tehnici – soluția tehnică aleasă:

Instalații electrice 0,4 kv

- iluminat d tip: uz general, securitate (evacuare, marcaj hidranți interiori, panică, intervenții, pentru circulație, pentru veghe), exterior incintă;
- corpuri de iluminat: de tip aplicat capsulate IP65;
- sursa de lumină: LED –Tk=4000 k;
- cablu utilizat la interior: CYYF;
- tip instalație: montaj îngropat în tuburi rigide tip IPEY;
- doze derivație/ conexiuni: montaj îngropat sub tencuială;
- aparataj comutație și conectare: sub tencuială IP44/IP65;
- tablouri electrice: capsulate, IP65;
- priză de pământ: platband OL-ZN 40x4 mm;
- instalație paratrăsnet: captator cu amorsare tip PDA;
- tip distribuție: radială schemă TNS;
- tipuri de consumatori: uz general; vitali; neîntreruptibili;
- surse de rezervă: grup electrogen, sursa tip UPS;
- rețea distribuție energie electrică incintă: de tip îngropat în cablu CYABY;
- compensare energie reactivă: baterie de condensatoare de joasă tensiune;
- sursa alimentare e.e. necesară: post transformare în anvelopa de beton (PTAB);

Instalații detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

- sistem detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu cu acoperire totală exceptând grupurile sanitare;
- sistem de tip adresabil;
- centrală detecție cu două bucle;
- panouri repetoare;



3. Surse de finanțare:

- surse de finanțare nerambursabile: FEDR-85%; Buget de stat-15%.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Anexez:

Anexa 1 – Indicatorii tehnico-economici.

Numele și prenumele	Funcția	Structura	Semnătura
Mirela Elena Gheorghită	Director executiv	Director executiv	
Marilena Beatris Petrariu	Manager proiect	UIP SMIS 152377	
Elena Alina Colbea	Expert financiar	UIP SMIS 152377	
Neculai Zahariuc	Expert tehnic	UIP SMIS 152377	
Daniela Petronela Aștefănoaei	Expert implementare	UIP SMIS 152377	